

Glystantin G48-24 C0 防冻液

成品质量测试证明

产品名称 (PRODUCTION NAME):	<u>Glystantin G48-24 C0 防冻液</u>
-------------------------	---------------------------------

序号 (No)	特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)
1	外观(Appearance)	目测 (visual)	蓝绿色, 清澈 (blue green, clear)	蓝绿色, 清澈
2	pH 值, 原液 (pH value, original)	ASTMD1287	7.1-7.3	7.19
3	10 毫升样品残余碱性, ml HCL 0.1mol/L (Reserver alkalinity of 10ml, ml HCL 0.1mol/L)	ASTMD1121	13.0-15.0	14.44
4	含水量,% (Water content, %)	DIN51777	≤3.5	3.04
5	密度 20°C, g/cm ³ (Density at 20°C)	DIN51757	1.121-1.123	1.1216
6	20°C 折光率 (Refractive index at 20°C)	DIN 51 423 Part2	1.432-1.434	1.4324
7	沸点 (°C) (Boiling point)	ASTMD1120	≥165	178

说明: 实测值为生产批号: 20180501, 生产日期: 2018-5-4 的成品质量测试证明, 仅供参考。不同批次产品成品质量测试证明随货提供。